



Solberga
FÖRSKOLOR

Barnskyddsround

Datum 14/4-25

Medverkande

Anna Almlöf, Ida Almlöf



Inomhus – klimat och fast inventarier

		Ja	Nej	Åtgärd	Vem ansvarar	När senast?
1.	Är glas i fönster av 3 mm härdat glas, 5 mm planglas eller laminerat glas? Detta gäller fönster på lägre höjd än 60 cm och ytterdörrar på lägre höjd än 1,5 m mellan glasyta och golv, så väl inom som utomhus.	X				
2.	Är allt glas i invändiga glaspartier, skåp och dörrar av 3 mm härdat eller 5 mm planglas?	X				
3.	Är speglar av 6 mm planglas eller av rostfri plåt? Är de fäst i överkant så att de inte kan hakas av?	X				
4.	Har öppningsbara fönster som sitter lägre än 1,8 m över golvet godkänt säkerhetsbeslag?	X				
5.	Har fönster och balkongdörrar spärranordning så det bara går att öppna i vädringsläge max 10 cm?					
6.	Finns klämskydd eller dörrbroms på ytterdörrens insida och på alla innerdörrar där uppenbar klämrisk finns?		X	beställa klämskydd	Anna	1/6-25
7.	Finns elementskydd till element som blir varmare än 60°C?	X				
8.	Finns skydd så att vassa hörn försvinner på element, bord, hyllplan etc.?	X				
9.	Är eluttag jordade och petskyddade? Tänk särskilt på grenuttag och skarvsladdar.	X				
10.	Är vägglampor väl fastsatta, barnsäkrade och helst anslutna i takets eluttag?	X				
11.	Är alla sladdar och annan el-utrustning hela?	X				
12.	Är hyllor, skåp, torkskåp förankrade i väggen för att förhindra tippning?	X				
13.	Har utrymmen som kyl och frys en stängningsanordning som möjliggör att dörren/locket kan öppnas inifrån av ett barn?	X				
14.	Har spisen tipskydd, ugnslucksskydd samt spärrar?	X				
15.	Har spisen hällskydd som är minst 10 cm högt och täcker minst 20 cm in på spisen om det finns bänk vid sidan, annars spisens hela bredd?	X				
16.	Har tvättmaskin huvudströmbrytare eller är den placerad i låsbart utrymme?	X				
17.	Är torkskåp utrustade med tillräcklig utsug?	X				
18.	Är vattentemperaturen max 38°C?	X				
19.	Är trappräcke till trappor, loftgångar och balkonger 1,1 m högt? Är vertikala öppningar i trappräcket högst 10 cm breda och inte klättringsbara? Öppning mellan räcket underkant och trappan får inte överstiga 5 cm. öppningar mellan trappsteg bör vara högst 10 cm.	X				



		Ja	Nej	Åtgärd	Vem ansvarar	När senast?
20.	Finns det grind till trappa? Där det finns små barn ska det finnas grindar både uppe och nere. Det ska inte gå att klättra på grinden och den ska öppna utåt.	X				
21.	Går källardörr att låsa?	X				
22.	Misstänks fuktskada?		X			
23.	Förekommer konstig eller besvärande lukt någonstans i lokalerna? Om ja, var?		X			
24.	Är inomhustemperaturen lagom?	X				
25.	Har OVK utförts och har ev. brister åtgärdats?	X				
26.	Om filter vid tilluften finns, byts det tillräckligt ofta?	X				

Inomhus – lösa inventarier samt kemiskt/tekniskt material

		Ja	Nej	Åtgärd	Vem ansvarar	När senast?
1.	Finns timer till kaffebryggare/vattenkokare och vissa köksmaskiner?	X				
2.	Står kaffebryggare/vattenkokare och köksmaskiner på en plats där barn inte når dem eller sladden?	X				
3.	har alla lampor skydd för lysröret/glödlampan?	X				
4.	Finns halkskydd i trappor och entréer samt under små mattor och i badrum?	X				
5.	Är persiennsnören uppfästa alternativt itu klippta så att barn inte kan fastna i dessa?	X				
6.	Är hoppmattor förankrade, t.ex. under ribbstolar?					
7.	Är hälsofarliga kemiska-tekniska preparat så som maskindiskmedel, grovrengöringsmedel etc. inlåsta?	X				
8.	Är mindre hälsofarliga preparat som disk- och tvättmedel placerade i bänkskåp med säkerhetsbeslag?	X				
9.	Förvaras mediciner i låda med säkerhetsbeslag?	X				
10.	Förvaras knivar och vassa föremål i lådor med barnsäkerhetsspärr?	X				
11.	Är barnvagnars bromsar, hopfällningsmekanik och sufflett kontrollerade?	X				
12.	Är akvarium placerade på ett stadigt och säkert sätt så det inte tippas samt med säkra elektriska anslutningar?					

Lekmaterial – leksaker

Legobitar, pusselbitar, kulor och andra smådelar är viktiga leksaker för de äldre barnen. Det är nödvändigt att förvara sådana leksaker så att risken minskas för de yngre barnen som gärna stoppar allt i munnen. Det är viktigt att vara kritisk vid inköp av barns leksaker.

		Ja	Nej	Åtgärd	Vem ansvarar	När senast?
1.	Testas smådelar och småleksaker i testcylinder?	X				
2.	Förvaras smådelar och småleksaker på ett betryggande sätt utom räckhåll för de yngsta barnen?	X				
3.	Tas trasiga leksaker bort?	X				
4.	Kontrolleras och rengörs leksaker med jämna mellanrum?	X				○
5.	Används endast vattenbaserade pennor, färger, lim, klister m.m.	X				
6.	Förvaras utrustning i snickarum och målrum på ett tryggt och säkert sätt?	X				○
7.	Är trehjulingar utformade så att risk för tandskador minimeras? (inga Ovadderade bågar)		X			
8.	Används hjälmar vid vintersporter och cykling? Kontrollera att dessa hjälmar passar och sitter rätt.	X				

Lokalvård

		Ja	Nej	Åtgärd	Vem ansvarar	När senast?
1.	Är golven fria från leksaker, prylar, kuddar, dynor, stolar, sladdar m.m. när det ska städas?	X				
2.	Finns det ett städschema och känner alla till det?	X				
3.	Finns bra förvaringsutrymmen ur damm- och säkerhetssynpunkt, t.ex. skåp med dörrar (ej glas)?	X				●
4.	Har dynor och kuddar avtagbar klädsel och finns det tvättschema för dessa?	X				
5.	Används parfymfria rengöringsmedel?	X				●
6.	Fungerar städningen?		X			
7.	Utförs storstädning minst en gång per år?	X				
8.	Utförs tvätt/byte av textilier som gardiner, mattor m.m. minst en gång per termin?	X				
9.	Utförs rengöring av ventilations frånluftdon samt tvätt av tak/vägg kring dessa minst en gång per år?	X				
10.	Utförs rengöring av utrymmen bakom/under skåp, kylar, frysar etc. minst en gång per år?	X				

Brandskydd

		Ja	Nej	Åtgärd	Vem ansvarar	När senast?
1.	Finns utrymningsplan? Har all personal kännedom om den?	X				
2.	Är utrymningsvägarna fria enligt utrymningsplanen?	X				
3.	Har utrymningsvägarna enligt utrymningsplanen lättöppnade dörrar (ska inte behövas nyckel)?	X				
4.	Är alla utrymningsvägar utmärkta och väl synliga?	X				
5.	Finns utmärkt återsamlingsplats?	X				
6.	Är dörrar i brandcellsgräns stängda?					
7.	Finns det erforderlig brandskyddsutrustning?	X				
8.	Finns det fungerande brandvarnare och rutiner för att testa dessa med jämna mellanrum?	X				
9.	Finns det brandsläckare och syns de väl?	X				
10.	Överensstämmer brandsläckares placering med utrymningsplanen?					
11.	Kontrolleras brandsläckare av serviceföretag med jämna mellanrum?	X				
12.	Sitter "plomberingssprinten" på plats på alla brandsläckare? (om inte måste de bytas ut)	X				
13.	Vet all personal var brandsläckarna är placerade och hur man använder dem?	X				
14.	Finns det en ansvarsfördelning när det kommer till brandskyddsfrågor?	X				
15.	Ges information om instruktioner och rutiner kring brandskydd till nyanställd samt vikarierande personal?	X				
16.	Finns dokumentering om vem som har ansvar för att titta över utrymningsvägar någon gång per månade		X			
17.	Placeras levande ljus och tändstickor utanför barnens räckvidd (ljus får inte lämnas utan att vuxna finns i rummet)?	X				
18.	Är ljusstakarna av icke brännbart material?	X				
19.	Används brännbart material som dekoration i närheten av värmekälla som spotlights och element?		X			
20.	Förvaras material ovanpå torkskåp, något som medför brandrisk?		X			
21.	Finns rutiner för att elektronisk utrustning stängs av, lampor släcks m.m. när förskolan stängs?	X				

Utomhus, gården, trapphus

		Ja	Nej	Åtgärd	Vem ansvarar	När senast?
1.	Finns rutiner för tillsyn av gården som alla känner till?					
2.	Finns grindar till gården som är inåtgående och har fungerande lås, helst med tvåhandsgrepp?	X				
3.	Är grindarna och dess lås utformade så att man inte kan klämma sig?	X				
4.	Finns grind till både inomhus och utomhustrappor både uppe och nere?					
5.	Finns handledare på barnhöjd i trappor?					
6.	Finns staket runt hela utomshusområdet? Staketet ska vara minst 1 m högt och inte klättringsbart. Maskvidd 40x40 m.m. vid nivåskillnad > 1m eller vid starkt trafikerad gata ska stakethöjden vara 1,4 m. Avstånd staket/mark max 10 cm. Störande trafik kan kräva bullerplank.	X				 
7.	Återgärdas vattensamlingar på gården och i dess närhet som är djupare än 10 cm?	X				
8.	Har eventuella brunnar erforderliga säkerhetsanordningar så att de inte är öppningsbara av barn?	X				
9.	Har giftiga och taggiga växter avlägsnats?	X				
10.	Är uppfart och utomhusplats tillfredställande plogad och sandad vintertid?	X				
11.	Är farliga sluttningar säkrade?					

Utomhus - lekredskap

		Ja	Nej	Åtgärd	Vem ansvarar	När senast?
1.	Besiktas lekredskap en gång per år av besiktningsorganisation?	X				
2.	Finns det en underhålls- och utbytesplan för lekredskap?	X				
3.	Är lekredskapen utformade enligt gällande normer?	X				
4.	Byts sanden eller kompletteras den 1 ggr/år och luckras den vid behov?					
5.	Kontrolleras sandlådan regelbundet så att det inte finns vassa föremål i den?	X				
6.	Är sandlådan placerad så att någon del alltid är skuggad eller finns annat solskydd?	X				
7.	Finns det godkänt fallskyddsunderlag vid lekställningar, gungor, klätterträd m.m.?	X				
8.	Finns tillräckligt säkerhetsavstånd vid lekställningar, gungor, klätterträd m.m.	X				

		Ja	Nej	Åtgärd	Vem ansvarar	När senast?
9.	Har rutschkanor skugga så de inte blir för varma, samt finns bromssträcka?					
10.	Är alla lekställningar och annat utomhusmaterial tillräckligt fastsatta?	X				
11.	Är eventuella utstickande detaljer på lekställningar och annat utomhusmaterial skyddade så barnen inte skadar sig?	X				
12.	Är bultar och skruvar ordentligt tilldragna samt spikar ordentligt islagna i lekställningar och annat utomhusmaterial?	X				
13.	Är alla böjbara delar och fjädrar på lekställningar samt annat utomhusmaterial fastsatta så att de inte kan klämma eller klippa av fingrar?	X				
14.	Är lekställningar samt annat utomhusmaterial konstruerat så barn inte kan fastna i dem?	X				
15.	Är själva gungan eller gungbrädet utformat i ett stötdämpande material t.ex. bildäck?	X				
16.	Är gungor och gungstativ placerade så de inte kommer i konflikt med andra lekaktiviteter på gården?	X				
17.	Hänger gungornas sitttyta minst 35 cm från marken samt är de omgärdade av ett insprängningsskydd 60-80 cm högt?					
18.	Blir lekutrustning av trä regelbundet kontrollerat att det inte är angripet av röta och/eller slitage?	X				
19.	Blir lekutrustning av järn regelbundet kontrollerat att det inte är angripet av rost, brott och/eller slitage?	X				
20.	Blir "nät", linor, hängbroar, bultar och upphängningsanordningar regelbundet kontrollerade så att de inte är utslitna?	X				
21.	Är nät och repstegar fastsatta i båda ändar?					
22.	Har alla nät godkänd maskstorlek? Maskorna måste antingen vara mindre än 9 cm eller större än 23 cm.					

Miljö utanför förskolans gård

		Ja	Nej	Åtgärd	Vem ansvarar	När senast?
1.	Är vägen utanför förskolan starkt trafikerad?		X			
2.	Finns parkeringsplatser, så att barnens lämning/hämtning kan ske på ett betryggande sätt?	X				
3.	Behövs övergångsställe och varningsskylten "Barn"		X			
4.	Observeras skymmande häckar, vattenfyllda diken, gropar, brunnar och dylikt?					

