



Datum
2021-03-23

LekebergsBostäder AB
Britt Andersson
Kastanjen Bangatan 10A
716 81 Fjugesta

Solberga Förskolor
Maria-Pia Karlsson
71135 Lindesberg

Kommunicering enligt förvaltningslagen

Bifogat finner ni en tjänsteanteckning från det tillsynsbesök som utfördes hos er den 2021-03-23. Ni ges härmed möjlighet att yttra er över tjänsteanteckningen i enlighet med 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Eventuella synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 7 april 2021. Om inget svar inkommer kan ärendet komma att avgöras på befintligt underlag.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Lennström



Diarienummer
2021-000364
Datum
2021-03-23

Handläggare
Fredrik Lennström
010-176 20 24
fredrik.lennstrom@nerikesbrandkar.se

Objektsuppgifter
Förskolan Lanna (Solbergas
Förskolor)
Korallvägen 4, 719 93 Vintrosa
Hidinge-Lanna 3:142

Tjänsteanteckning i tillsynsärende

Nerikes Brandkår har 2021-03-23 genomfört tillsyn med stöd av lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Tillsynen genomförs för att kontrollera om ni uppfyller kravet på ett skäligt brandskydd enligt 2 kap. 2 § LSO.

Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd tillsyn. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt. Tjänsteanteckningen i sig utgör inget bindande krav.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsyn. I detta ärende kommer Solberga Förskolor, 556955-5658, att debiteras 6048 kronor för tillsynen.

Om ni anser att de redovisade uppgifterna är felaktiga eller att det saknas betydelsefull information i ärendet är det viktigt att ni omgående framför det till handläggaren.

Kontaktuppgifter

<i>Närvarande</i>	<i>Titel/Funktion</i>	<i>E-post</i>	<i>Telefonnummer</i>
Fredrik Lennström	Brandinspektör	fredrik.lennstrom@nerikesbrandkar.se	010-176 20 24
Britt Andersson	Fastighetstekniker	britt.andersson@lekeberg.se	0585-487 19
Maria-Pia Karlsson	Rektor/VD	mariapia.solberga@gmail.com	070-222 11 34

Ägare

LekebergsBostäder AB
Britt Andersson
Kastanjen Bangatan 10A
716 81 Fjugesta

Nyttjanderättshavare

Solberga Förskolor
Maria-Pia Karlsson
71135 Lindesberg

Redogörelse för ärendet

Beskrivning av byggnaden

Solberg förskola i Lanna består av två likadana huskroppar som är spegelvända och ligger intill varandra. Båda husen är byggda på mitten av 90-talet och i trä och yttertaket är klätt med betongpannor. Dom består av en brandcell och är i ett plan om ca 170kvm/ byggnad. Det finns två entrédörrar som även fungerar som utrymningsvägar, ytterligare en utrymningsväg finns vid köket. Husen är utrustade med brandvarnare utan sammankoppling.

Beskrivning av verksamheten

I dom två husen, Solberga förskola i Lanna, jobbar 7 personal och man har ca 40 barn fördelat på 20 barn per hus. Brandskyddsansvarig är tillika rektor på förskolan, hon är dock verksam på flera orter och är sällan på plats i verksamheten. När vi diskuterade SBA framkom det att verksamheten genomför utrymningsövningar under året, oklart hur ofta då ingen dokumentation förs över utförda övningar inte heller utbildningar eller brandskyddskontroller.

Synpunkter från tillsynsbesöket

Vid rundvandringen i de båda byggnaderna uppmärksammades flera brister som var för sig inte är så allvarlig, men sammantaget innebär detta att verksamheten inte har fokus på brand och de risker som de olika bristerna medför.

1. Kaffebryggare satt i fel uttag på flera ställen, trots att timer finns.
2. Utrymningsvägar delvis blockerade i kök och entré.
3. Brännbart mtrl i båda pannrummen.
4. Högt monterad hasp på kontor.
5. Tyg och grenar (brännbart mtrl) i taket i flera rum.

Fortsatt hantering av ärendet

Efter fullgjord kommunikation av ärendet kommer Nerikes Brandkår att fatta beslut om vilka åtgärder ni behöver vidta. Beslutet meddelas er i ett föreläggande som är möjligt att överklaga. Anvisningar om hur ni överklagar kommer att framgå i föreläggandet.



Fredrik Lennström
Brandinspektör





Diarienummer

2021-000364

Datum

2021-11-29

1 (3)

Handläggare

Fredrik Lennström

010-176 20 24

fredrik.lennstrom@nerikesbrandkar.se

Solberga Förskolor

Skinnarbacken 28

Maria-Pia Karlsson

71135 Lindesberg

Beslut

Nerikes Brandkår förelägger med stöd av 5 kap. 2§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 556955-5658 att på fastigheten Hidinge-Lanna 3:142, Korallvägen 4, (Förskolan Lanna (Solbergas Förskolor) vidta nedan angivna åtgärder.

1. Ni ska tillse att utrymningsvägarna rensas från blockerande material.
Detta ska vara utfört 1 januari 2022
2. Pannrummen ska rensas från brännbart material.
Detta ska vara utfört 1 januari 2022

Överklagande

Ovanstående beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag ni mottagit föreläggandet. Överklagandet ställs till Länsstyrelsen Örebro län, 701 86 Örebro och sänds till Nerikes Brandkår, Box 33600, 701 35 Örebro. I skrivelsen ska ni ange vilket/vilka delar av beslutet som överklagas samt hänvisning till aktuellt diarienummer. Ange varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni önskar. Redogör även för andra uppgifter som ni anser kan ha betydelse i ärendet. Skrivelsen ska vara undertecknad.



Redogörelse för ärendet

Nerikes Brandkår har 2021-03-23 genomfört tillsyn vid Förskolan Lanna (Solbergas Förskolor), Korallvägen 4, med stöd av lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Tillsynen genomförs för att kontrollera om ni uppfyller kravet på ett skäligt brandskydd enligt 2 kap. 2 § LSO.

En tjänsteanteckning har upprättats och kommunicerats med Lekebergs kommun, och Solberga Förskolor.

Efter kommunicering av tjänsteanteckningen har Nerikes Brandkår upprättat detta föreläggande för att på så sätt meddela beslut om krav på åtgärder.

Gällande regler

2 kap. 2 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand.

Redogörelse för sakförhållandena

Byggnadsinformation


Solberga förskola i Lanna består av två likadana huskroppar som är spegelvända och ligger intill varandra. Båda husen är byggda på mitten av 90-talet och i trä och yttertaket är klätt med betongpannor. Dom består av en brandcell och är i ett plan om ca 170kvm/ byggnad. Det finns två entrédörrar som även fungerar som utrymningsvägar, ytterligare en utrymningsväg finns vid köket. Husen är utrustade med brandvarnare utan sammankoppling.

Verksamhetsinformation

I dom två husen, Solberga förskola i Lanna, jobbar 7 personal och man har ca 40 barn fördelat på 20 barn per hus. Brandskyddsansvarig är tillika rektor på förskolan, hon är dock verksam på flera orter och är sällan på plats i verksamheten. När vi diskuterade SBA framkom det att verksamheten genomför utrymningsövningar under året, oklart hur ofta då ingen dokumentation förs över utförda övningar inte heller utbildningar eller brandskyddskontroller.

Skäl för beslutet

1. Vid tillsynen var vissa utrymningsvägar blockerade, väg eller passage till utrymningsväg skall inte försvåra eller fördröja utrymning. På en förskola förutsätts ej barnen kunna utrymma på egen hand, personalen måste därför återvända in för att hjälpa ytterligare barn. Om utrymningsvägen då är blockerad så kommer detta påverka utrymningstiden negativt. Dörren skall vara fri från blockerande föremål och vara lätt öppningsbar i utrymningsriktningen utan nyckel.
2. Brännbart material i pannrum utgör en förhöjd risk för brand, även en mindre brand som startar i pannrummet kan växa sig stor om tillgången på brännbart material finns i utrymnet. Genom att avlägsna detta så minskar också risken för uppkomst och snabb spridning av en brand.



Fredrik Lennström
Brandinspektör

