



Kultur- och bildningsförvaltningen  
Lekebergs kommun  
Bangatan 7  
71681 Fjugesta

## Inspektionsprotokoll från tillsyn på Förskolan Äventyret, Fjugesta 1:2 i LEKEBERG kommun

---

En anmäld inspektion har skett på Förskolan Äventyret den 18 november.

Närvarande vid inspektionen: rektor Angelica Bergman, Förskolan Äventyret  
samt Marita Johansson, Miljöförvaltningen

### Syfte

Inspektionen gjordes som en del av Miljöförvaltningens ordinarie tillsynsarbete på förskolor. Syftet med inspektionen var att inspektera verksamhetens inomhusmiljö samt följa upp avvikelser från den senast utförda inspektionen år 2018.

Tyngdpunkten vid inspektionen låg på förskolans inomhusmiljö med fokus på ventilation och städning.

Inspektionsrapporten är en sammanställning av det som framkommit vid inspektionen och de avvikelser som noterats i samband med denna samt en uppföljning av föregående inspektion.

### Verksamhetsbeskrivning

Förskolan Äventyret har fyra avdelningar, Grön, Orange, Blå och Gul

### Ventilation

Ventilationstyp: FTX

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomfördes på förskolan 2018-03-04. OVK ska genomföras vart tredje år på skolor och förskolor.

Intyg om genomförd OVK skall finnas uppsatt på väl synlig plats i byggnaden.

- Finns anslag om godkänd OVK uppsatt? **Ja**
- Har personalen kunskap om max personantal/rum? **Nej**
- Finns klagomål på ventilationen? **Nej**

- Upplevs luftkvaliteten på förskolan/skolan som bra? **Ja**
- Förekommer avvikande lukt? **Nej**

### **Fukt och mögel**

- Förekommer synliga fuktfläckar? **Nej**
- Förekommer lukt som antyder att fuktskada/mögel finns i lokalen? **Nej**

### **Hetvattenspolning mot legionella**

- Görs hetvattenspolning mot legionella? **Ja**
- Har hetvattenspolningen dokumenterats/finns med i egenkontrollprogrammet? **Nej**

### **Kemikaliehantering EJ KONTROLLERAT**

- Finns kemikalielista för städkemikalier?
- Finns säkerhetsdatablad till städkemikalier?
- Finns kemikalielista för kemikalier som används i undervisning?
- Finns säkerhetsdatablad för kemikalier som används i undervisningen?

### **Radon**

- Finns anslag om radonmätning? **Nej**

Riktvärdet för radon i skolor, förskolor och bostäder är 200 bq/m<sup>3</sup>.

Mätning av radon genomfördes på förskolan 2017. Mätvärdet låg då under 50 bq/m<sup>3</sup>.

Äventyret är belägen i ett område med höga uranhalter i marken.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon i inomhusluft behöver mätas åtminstone vart tionde år.

### ***Att åtgärda***

- **Rutin för återkommande mätning av radon behöver läggas in som en punkt i egenkontrollen.**

### **Buller**

- Förekommer buller? **Nej**

### **Städning**

- Är städningen tillfredsställande i:
  - Entréer? **Ja**
  - Korridorer? **Ja**
  - Samlingsrum/Klassrum/Grupprum? **Ja**
  - Toaletter? **Ja**
  - Skötrum? **Ja**
- Finns hygienrutiner för blöjbyte uppsatt i skötrum? **Ja**

- Finns hygienartiklar som tvål och papper? **Ja**
- Finns särskilt städutrymme? **Ja**
- Finns utslagsvask? **EJ KONTROLLERAT**

#### **Tvätt EJ KONTROLLERAT**

Sovtextilier på förskolor samt gardiner, mattor och liknande på skolor

- Tillfredsställande tvättintervall?
- Tillfredsställande tvättemperatur? (<+60°C)

#### **Avfall EJ KONTROLLERAT**

- Tillfredsställande avfallshantering?

#### **Skolgård**

- Finns det trasiga redskap som kan utgöra fara? **Nej**
- Finns det stängsel i tillräcklig höjd runt förskolans skolgård? **Ja**
- Finns det solskydd i form av markiser, träd eller annat på skolgården?  
**Ja**
- Är ytan tillräcklig för mängden barn som vistas där? **Ja**

#### **Rökning**

- Finns skyltar om rökförbud inom skolgård/skolområde? **Nej**
- Finns fimpar eller andra tecken på rökning på skolgården? **Nej**

#### **Egenkontrollprogram**

- Finns egenkontrollprogram? **Ja**
- Är egenkontrollprogrammet ändamålsenligt? **Ja, men kompletteringar behövs så att egenkontrollen motsvarar kraven enligt Folkhälsomyndigheten.**

#### **Avvikelse noterade vid inspektionstillfället**

Inga avvikelser noterades vid inspektionstillfället.

#### **Avvikelse från föregående inspektion**

Inga kvarstående avvikelser från föregående inspektion.

#### **Uppföljning**

Uppföljning av åtgärder kommer att ske vid nästa tillsynsbesök.

Miljöförvaltningen bedömer att ärendet i dagsläget inte kräver vidare handläggning.

## Information

Miljöförvaltningens besök är en stickprovskontroll och det kan finnas kvarvarande avvikelser som inte uppmärksammats vid besöket.

Miljöförvaltningens tillsyn fråntar er inte ert eget ansvar.

Verksamheten ombeds inkomma med rättelse om något i rapporten är felaktigt eller om Miljöförvaltningen missuppfattat något.

Avgift för tillsyn enligt miljöbalken kommer att tas ut i form av en årlig avgift som baseras på Sveriges Kommuner och Landstings riskklassning. Förskolor är anmälningspliktig verksamhet med klassningskod 200.10-6 med prövningsnivå C.

Framtagandet av en ny taxa pågår och beslut skickas i början av 2020. Vid större brister som innebär att tillsynstiden inte ryms inom ordinarie årsavgift kan en extra tillsynsavgift komma att tas ut. Beslut om detta kommer.

Faktura skickas separat.

Sydnärkes miljöförvaltning



Marita Johansson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör