



Kultur- och bildningsförvaltningen
Lekebergs kommun
Bangatan 7
71681 Fjugesta

Inspektionsprotokoll från tillsyn på Förskolan Gunghästen, Fjugesta 18:13 i LEKEBERG kommun

En anmäld inspektion har skett på Förskolan Gunghästen den 18 november.

Närvarande vid inspektionen: rektor Angelica Bergman, Förskolan Gunghästen samt Marita Johansson, Miljöförvaltningen.

Syfte

Inspektionen gjordes som en del av Miljöförvaltningens ordinarie tillsynsarbete på förskolor enligt miljöbalken. Syftet med inspektionen var att inspektera verksamhetens inomhusmiljö samt följa upp avvikelser från den senast utförda inspektionen år 2018.

Tyngdpunkten vid inspektionen låg på förskolans inomhusmiljö med fokus på ventilation och städning.

Inspektionsrapporten är en sammanställning av det som framkommit vid inspektionen och de avvikelser som noterats i samband med denna samt en uppföljning av föregående inspektion.

Verksamhetsbeskrivning

Gunghästen förskola har två avdelningar med ca 15 barn på vardera avdelningen. Den ena avdelningen drivs som ordinarie förskola och den andra av kommunala dagbarnvårdare.

Ventilation

Ventilationstyp: FTX

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomfördes på förskolan 2018-12-12. OVK ska genomföras vart tredje år på skolor och förskolor.

Intyg om genomförd OVK skall finnas uppsatt på väl synlig plats i byggnaden.

- Finns anslag om godkänd OVK uppsatt? Nej
- Har personalen kunskap om max personantal/rum? Nej

- Finns klagomål på ventilationen? **Nej**
- Upplevs luftkvaliteten på förskolan/skolan som bra? **Ja**

Fukt och mögel

- Förekommer synliga fuktfläckar? **Nej**
- Förekommer lukt som antyder att fuktskada/mögel finns i lokalen?
Fuktskada i tak som höll på att åtgärdas vid miljöförvaltningens besök.

Hetvattenspolning mot legionella

- Görs hetvattenspolning mot legionella? **Ja**
- Har hetvattenspolningen dokumenterats/finns med i egenkontrollprogrammet? **Nej**

Kemikaliehantering EJ KONTROLLERAT

- Finns kemikalielista för städkemikalier?
- Finns säkerhetsdatablad till städkemikalier?
- Finns kemikalielista för kemikalier som används i undervisning?

Radon

- Finns anslag om radonmätning? **Nej**

Riktvärdet för radon i skolor, förskolor och bostäder är 200 bq/m³.
Mätning av radon genomfördes på förskolan 2018-2018. Mätvärdet låg då 40-130 bq/m³.

Gunghästen är belägen i ett område med höga uranhalter i marken.
Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon i inomhusluft behöver mätas åtminstone vart tionde år.

Att åtgärda

- **Rutin för återkommande mätning av radon behöver läggas in som en punkt i egenkontrollen.**

Buller

- Förekommer buller? **Vid miljöförvaltningens besök fanns buller från en byggtork som var igång på grund av att taket på förskolan hade en fuktskada i taket.**

Städning

- Är städningen tillfredsställande i:
 - Entréer? **Ja**
 - Korridorer? **Ja**
 - Samlingsrum/Klassrum/Grupprum? **Ja**
 - Toaletter? **Ja**

- Skötrum? **Ja**

- Finns hygienrutiner för blöjbyte uppsatt i skötrum? **Ja**
- Finns hygienartiklar som tvål och papper? **Ja**
- Finns särskilt städutrymme? **Ja**
- Finns utslagsvask? **EJ KONTROLLERAT**
- **Det fanns smuts i överluftsdon.**

Att åtgärda

- **Rutiner för rengöring av ventilationsdon behöver läggas till i egenkontrollen**

Hala golv

Det finns golvytor på förskolan som är mycket hala.

Att åtgärda

- **Åtgärder/rutiner behövs som förhindrar att något barn (eller vuxen) halkar omkull och skadar sig.**

Tvätt EJ KONTROLLERAT

Sovtextilier på förskolor samt gardiner, mattor och liknande på skolor

- Tillfredsställande tvättintervall?
- Tillfredsställande tvättemperatur? (<+60°C)

Avfall EJ KONTROLLERAT

- Tillfredsställande avfallshantering?

Skolgård

- Finns det trasiga redskap som kan utgöra fara? **Nej**
- Finns det stängsel i tillräcklig höjd runt förskolans skolgård? **Ja**
- Finns det solskydd i form av markiser, träd eller annat på skolgården?
På sommaren sätts ett solsegel upp över sandlådan.
- Är ytan tillräcklig för mängden barn som vistas där? **Ja**

Rökning

- Finns skyltar om rökförbud inom skolgård/skolområde? **Nej**
- Finns fimpar eller andra tecken på rökning på skolgården? **Nej**

Egenkontrollprogram

- Finns egenkontrollprogram? **Ja**
- Är egenkontrollprogrammet ändamålsenligt? **Ja, men kompletteringar behövs så att egenkontrollen motsvarar kraven enligt Folkhälsomyndigheten.**

Avvikelser från föregående inspektion

Inga kvarstående avvikelser från föregående inspektion.

Uppföljning

Uppföljning av åtgärder kommer ske vid nästa tillsynsbesök.

Information

Miljöförvaltningens besök är en stickprovskontroll och det kan finnas kvarvarande avvikelser som inte uppmärksammas vid besöket.

Miljöförvaltningens tillsyn fräntar er inte ert eget ansvar.

Verksamheten ombeds inkomma med rättelse om något i rapporten är felaktigt eller om Miljöförvaltningen missuppfattat något.

Avgift för tillsyn enligt miljöbalken kommer att tas ut i form av en årlig avgift som baseras på Sveriges Kommuner och Landstings riskklassning. Förskolor är anmälningspliktig verksamhet med klassningskod 200.10-6 med prövningsnivå C.

Framtagandet av en ny taxa pågår och beslut skickas i början av 2020. Vid större brister som innebär att tillsynstiden inte ryms inom ordinarie årsavgift kan en extra tillsynsavgift komma att tas ut. Beslut om detta kommer.

Faktura skickas separat.

Sydnärkes miljöförvaltning



Marita Johansson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör