



## Yttrande om bygglov KS 21-612

### **Teknik- och service:**

Inga ytterligare synpunkter.

### **Gata:**

Inga synpunkter.

### **VA:**

Vid utbyggnad kan skolan behöva komplettera med ytterligare en vattenservis från Vretalundsvägen för att få tillräcklig kapacitet.

Spillvattenservisen är tillräckligt dimensionerad. För information kan underhållsarbete på spillvattenledningen behöva utföra.

Dagvatten ska lösas lokalt på fastigheten då ingen dagvattenledning finns.

### **Samhällsbyggnad:**

De nya friytorna är delvis på allmän platsmark och friytorna ska placeras på kvartersmark. Allmän platsmark ska vara tillgänglig för allmänheten och därför inte kan stängslas in. Eftersom det förekommer trafik vid torget bör skolgården stängslas in och det är inte lämpligt med en tillfällig upplåtelse av ytan.

LEKEBERGS KOMMUN

Adina Lundberg  
Teknisk chef