



# Lämna medborgarförslag

Ärendenummer: #4330 | Inskickat av: Ulf Bertil Tommy Köhlström | 2023-01-13 11:27

## ✓1. Ange kontaktuppgifter

### Kontaktuppgifter

Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

#### För- och efternamn

Ulf Bertil Tommy Köhlström

#### Adress

[Redacted]

#### Postnummer och ort

[Redacted]

#### Telefon

[Redacted]

#### E-postadress

[Redacted]

#### Notifieringar

E-post

## Jag har tagit del av information kring personuppgiftshanteringen

### Personuppgifter som behandlas

- Namn
- Adress
- E-postadress
- Personnummer
- Telefonnummer

### Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Ditt namn kan komma att publiceras på Lekebergs kommuns hemsida.

### Rättslig grund för behandlingen

- En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

### Lagringstid

- Se information om lagringstid nedan

### Övrigt om lagringstid

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

### Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

**Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter**

## ✓2. Beskriv ditt förslag

## Skriv ditt förslag

Hej. Jag har ett förslag ang vattenförsörjning på skolor och äldreboenden. Förslaget är att vid bortfall av komunalvatten sätter en särskild ledning för nödvatten mellan fastighetens avstängning och fastigheten så att man lätt kan tillsätta vatten via tank/tankbil. En pump monteras på tanken eller finns i fastigheten för att trycksätta vattnet. Funktionen blir såhär. Larm om vattenbortfall kommer, kommunens venti stängs, nödvattenledningen öppnas och tankbilen ansluter och tryckstegringspumpen startas och fastigheten har vatten som ingenting hänt. Mvh Ulf

## Skriv din motivering

Nödvatten